

의뢰시험성적서

제 2303869 호

1. 신 청 인

- 업체명 : 주식회사 영광벤드 (대표자 : 장덕령)
- 주 소 : 경기도 파주시 검산로 301-52 (검산동)

2. 시 료 명 : 소화설비 배관이음쇠(그루브이음 YK WFHSH 50A 최고사용압력 : 3.0 MPa)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2023. 08. 29. / 제2303869호

4. 시험결과 :

시험조항	시험항목	시료번호	시험결과	비고
내압시험 (제8조)	길이 500 mm 이상 또는 관지름의 5배중 큰 값의 관에 이음쇠의 연결방법과 동일한 방법으로 내압시험기에 시료를 부착하고 이음쇠에 최고 사용압력의 1.5배에 해당하는 수압력을 가한다. 5분 동안 최고사용압력의 1.5배 수압력을 유지하면서 누설 또는 변형 등의 이상유무를 확인한다. ※ 최고사용압력 : 3.0 MPa	1	이상없음	

* 용 도 : 자체참고용


* 시험조건 : 온도 (20.2 ± 5.0) °C, 습도 (45 ± 7) % R.H.

* 시험방법 : 「소화설비 배관이음쇠의 KFI인정기준」에 의해 제시된 시험 결과임.

5. 시험담당자 : 시험인증부 김태영 (연락처 : 031-289-2821)

2023 년 09 월 19 일

한국소방산업기술원



- 비고
1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
 2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.



한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

제 2303871 호

1. 신 청 인

- 업체명 : 주식회사 영광벤드 (대표자 : 장덕령)
- 주 소 : 경기도 파주시 검산로 301-52 (검산동)

2. 시 료 명 : 소화설비 배관이음쇠(그루브이음 YK WFHSH 65A 최고사용압 : 3.0 MPa))

3. 접수일자 및 접수번호 : 2023. 08. 29. / 제2303871호

4. 시험결과 :

시험조항	시험항목	시료번호	시험결과	비고
내압시험 (제8조)	길이 500 mm 이상 또는 관지름의 5배중 큰 값의 관에 이음쇠의 연결방법과 동일한 방법으로 내압시험기에 시료를 부착하고 이음쇠에 최고 사용압력의 1.5배에 해당하는 수압력을 가한다. 5분 동안 최고사용압력의 1.5배 수압력을 유지하면서 누설 또는 변형 등의 이상유무를 확인한다. ※ 최고사용압력 : 3.0 MPa	1	이상없음	

* 용 도 : 자체참고용

* 시험조건 : 온도 (20.2 ± 5.0) °C, 습도 (45 ± 7) % R.H.

* 시험방법 : 「소화설비 배관이음쇠의 KFI인정기준」에 의해 제시된 시험 결과임.

5. 시험담당자 : 시험인증부 김태영 (연락처 : 031-289-2821)

2023 년 09 월 19 일

한국소방산업기술원



- 비고
1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
 2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.

의뢰시험과 관련하여 시험담당자의 금품, 향응, 편익제공 요구 등 부당행위가 있는 경우 기술원 클린신고센터(☎031-289-2990)로 연락주시기 바랍니다.

의뢰시험성적서

제 2303872 호

1. 신 청 인

- 업체명 : 주식회사 영광벤드 (대표자 : 장덕령)
- 주 소 : 경기도 파주시 검산로 301-52 (검산동)

2. 시 료 명 : 소화설비 배관이음쇠(그루브이음 YK WFHSH 80A 최고사용압 : 3.0 MPa)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2023. 08. 29. / 제2303872호

4. 시험결과 :

시험조항	시험항목	시료번호	시험결과	비고
내압시험 (제8조)	길이 500 mm 이상 또는 관지름의 5배중 큰 값의 관에 이음쇠의 연결방법과 동일한 방법으로 내압시험기에 시료를 부착하고 이음쇠에 최고 사용압력의 1.5배에 해당하는 수압력을 가한다. 5분 동안 최고사용압력의 1.5배 수압력을 유지하면서 누설 또는 변형 등의 이상유무를 확인한다. ※ 최고사용압력 : 3.0 MPa	1	이상없음	

* 용 도 : 자체참고용

* 시험조건 : 온도 (20.2 ± 5.0) °C, 습도 (45 ± 7) % R.H.

* 시험방법 : 「소화설비 배관이음쇠의 KFI인정기준」에 의해 제시된 시험 결과임.

5. 시험담당자 : 시험인증부 김태영 (연락처 : 031-289-2821)

2023 년 09 월 19 일

한국소방산업기술원



- 비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
 2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.



한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

제 2303870 호

1. 신청인

- 업체명 : 주식회사 영광벤드 (대표자 : 장덕령)
- 주 소 : 경기도 파주시 검산로 301-52 (검산동)

2. 시 료 명 : 소화설비 배관이음쇠(그루브이음 YK WFHSH 100A 최고사용압력 : 3.0 MPa)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2023. 08. 29. / 제2303870호

4. 시험결과 :

시험조항	시험항목	시료번호	시험결과	비고
내압시험 (제8조)	길이 500 mm 이상 또는 관지름의 5배중 큰 값의 관에 이음쇠의 연결방법과 동일한 방법으로 내압시험기에 시료를 부착하고 이음쇠에 최고 사용압력의 1.5배에 해당하는 수압력을 가한다. 5분 동안 최고사용압력의 1.5배 수압력을 유지하면서 누설 또는 변형 등의 이상유무를 확인한다. ※ 최고사용압력 : 3.0 MPa	1	이상없음	

* 용 도 : 자체참고용


* 시험조건 : 온도 (20.2 ± 5.0) °C, 습도 (45 ± 7) % R.H.

* 시험방법 : 「소화설비 배관이음쇠의 KFI인정기준」에 의해 제시된 시험 결과임.

5. 시험담당자 : 시험인증부 김태영 (연락처 : 031-289-2821)

2023 년 09 월 19 일

한국소방산업기술원



- 비고
1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
 2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.

의뢰시험성적서

제 2303873 호

1. 신 청 인

- 업체명 : 주식회사 영광벤드 (대표자 : 장덕령)
- 주 소 : 경기도 파주시 검산로 301-52 (검산동)

2. 시 료 명 : 소화설비 배관이음쇠(그루브이음 YK WFHSH 125A 최고사용압 : 3.0 MPa)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2023. 08. 29. / 제2303873호

4. 시험결과 :

시험조항	시험항목	시료번호	시험결과	비고
내압시험 (제8조)	길이 500 mm 이상 또는 관지름의 5배중 큰 값의 관에 이음쇠의 연결방법과 동일한 방법으로 내압시험기에 시료를 부착하고 이음쇠에 최고 사용압력의 1.5배에 해당하는 수압력을 가한다. 5분 동안 최고사용압력의 1.5배 수압력을 유지하면서 누설 또는 변형 등의 이상유무를 확인한다. ※ 최고사용압력 : 3.0 MPa	1	이상없음	

* 용 도 : 자체참고용


* 시험조건 : 온도 (20.2 ± 5.0) °C, 습도 (45 ± 7) % R.H.

* 시험방법 : 「소화설비 배관이음쇠의 KFI인정기준」에 의해 제시된 시험 결과임.

5. 시험담당자 : 시험인증부 김태영 (연락처 : 031-289-2821)

2023 년 09 월 19 일

한국소방산업기술원



- 비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
 2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.

의뢰시험성적서

제 2303874 호

1. 신 청 인

- 업체명 : 주식회사 영광밴드 (대표자 : 장덕령)
- 주 소 : 경기도 파주시 검산로 301-52 (검산동)

2. 시 료 명 : 소화설비 배관이음쇠(그루브이음 YK WFHSH 150A 최고사용압 : 3.0 MPa)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2023. 08. 29. / 제2303874호

4. 시험결과 :

시험조항	시험항목	시료번호	시험결과	비고
내압시험 (제8조)	길이 500 mm 이상 또는 관지름의 5배중 큰 값의 관에 이음쇠의 연결방법과 동일한 방법으로 내압시험기에 시료를 부착하고 이음쇠에 최고 사용압력의 1.5배에 해당하는 수압력을 가한다. 5분 동안 최고사용압력의 1.5배 수압력을 유지하면서 누설 또는 변형 등의 이상유무를 확인한다. ※ 최고사용압력 : 3.0 MPa	1	이상없음	

* 용 도 : 자체참고용


* 시험조건 : 온도 (20.2 ± 5.0) °C, 습도 (45 ± 7) % R.H.

* 시험방법 : 「소화설비 배관이음쇠의 KFI인정기준」에 의해 제시된 시험 결과임.

5. 시험담당자 : 시험인증부 김태영 (연락처 : 031-289-2821)

2023 년 09 월 19 일

한국소방산업기술원



- 비고
1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
 2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.